



Skimmelsvamp i taget i ny daginstitution



Synlig skimmel vækst undertaget



Undertaget efter skimmelfrensningen

Baggrund

Ved 1-års gennemgangen konstaterede kommunen skimmelvækst i tagrummene i daginstitutionen 'Hvide Hus'.

Undersøgelsen havde til formål, at få afklaret om skimmelvæksten kunne give anledning til helbredsgener for børn og medarbejdere.

Undersøgelsen viste, at der ikke var akut sundhedsfare.

Byggefugt var årsagen til skimmelvæksten, men også for lidt ventilation i tagrummene samt utætte dampspærre over lofterne i institutionen var årsagen

Efter undersøgelsen blev der iværksat her og nu-tiltag ligesom der foretaget skadesudbedring.

Efter udbedringen har vi foretaget kontrol af afrensning og rengøring ved mikrobielle prøver.

Bygherre

Næstved Kommune

Ansvarlig projektleder

Lotte Pia Uttrup

Undersøgelse og rådgivning

Simona Dalsgaard

Lotte Pia Uttrup