



Tilstandsundersøgelse i bjælkehus for svamp



Bjælkehusets vedligeholdelsesstand var under middel.



Trods kraftig algevækst var der ikke fugt og svamp i bjælkerne.

Baggrund

I et TV-program blev AmerLog anklaget for, at have bygget et hus med svampeangrebne bjælker i år 2000.

Undersøgelsen havde til formål, at afdække bjælkehusets omfang af svampeangrebne bjælker og følgeskader.

Med baggrund i 25 udtagne træ- og spånprøver viste undersøgelsen, at det 8 år gamle bjælkehus ikke havde svampeangreb eller følgeskader, men alene mikroskopisk rådangreb i få bjælkeender.

Undersøgelsen viste også, at bjælkehusets vedligeholdelsesstand var langt under middel og, at en imprægnering var nødvendig.

Bygherre

AmerLog Danmark a/s

Ansvarlig projektleder

Lotte Pia Uttrup

Kortlægning og registrering

Lotte Pia Uttrup

Ebbe Vogensen